

邢台平乡城东(田付村)110千伏输变电工程项目

中奥建工程管理有限公司
ZAJ ENGINEERING MANAGEMENT CO., LTD.
地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路1号自贸
试验区大兴机场片区A号楼0502号
邮箱：gyq688@vip.sina.com
网址：www.zhongaojian.com.cn

资质内容	证书编号
建筑行业(建筑工程)甲级	A111007521
风景园林工程设计专项乙级	A211007528
城乡规划编制乙级	京自资规乙字22110029
市政行业(道路工程)专业乙级	A211007528
注册师签章 Sealed by National Registered Engineers	

修改纪录 Change Record	
日期 Date	内容摘要 Brief Content

备注 Remarks
郑重声明：
本项目图纸未经当地有关部门审批，图纸报审未通过前，不得做为施工依据。

建设单位 Employer
国网河北省电力有限公司邢台供电分公司

项目名称 Project
邢台平乡城东(田付村)110千伏输变电工程项目

子项名称 Item

图纸名称 Dwg.Title:
总平面图

图号 Dwg.NO.
建总-01

共 页
Pages in Total

第 页
Which Page

设计阶段
Des. Phase

出图日期
Date

项目负责
Project Manager

专业负责
Major Manager

审定
Approved by

审核
Checked by


校对
Prechecked by

设计
Designed by

制图
Drafted by

日期
Date

总平面图



综合经济技术指标			
项目	单位	规划数量	备注
规划用地面积	m²	4147.00	
规划总建筑面积	m²	889.00	
地上建筑面积	m²	889.00	
地下建筑面积	m²	0.00	
计容建筑面积	m²	889.00	
建筑系数	%	21.44	<40%
容积率		0.21	<1.5
绿地率	%	3.61	<20%
机动车停车位	个	7	0.5个/100m²(建筑面积)
非机动车停车位	个	18	2个/100m²(建筑面积)

单体建、构筑物一览表											
编号	工程名称	建筑基底面积 (m²)	总建筑面积 (m²)	地下面积 (m²)	地上面积 (m²)	计容面积 (m²)	建筑高度 (m)	建筑层数	结构形式	建筑耐火等级	备注
1	配电装置室	783.79	783.79	0.00	783.79	783.79	4.90	地上1层	钢框架结构	二级	
2	辅助用房	49.70	49.70	0.00	49.70	49.70	4.75	地上1层	钢框架结构	二级	
3	消防泵房	55.51	55.51	0.00	55.51	55.51	7.15	地上1层	钢框架结构	二级	
4	消防水池	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	主变基础及油池	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	独立避雷针	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	事故油池	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	提升泵池	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	二次电缆井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合计	889.00	889.00	0.00	889.00	889.00					

图例

- 规划用地边界线
- 规划建筑
- 绿地
- 地下构筑物
- 非机动车停车位
- 机动车停车位
- 硬化铺装
- 碎石绝缘地坪
- 围墙
- 出入口

说明：
1、绘制依据：本图根据建设单位提供的地形图绘制。
2、图中尺寸以“m”为单位，注：建筑物尺寸标注与坐标定位均以建筑墙体外边缘包含保温）控制建筑定位。
3、本项目坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985高程基准。
4、图中F表示建筑物地上地下层数。
5、机动车和非机动车位预留充电设施。
6、图中景观方案、输变电设施仅为示意，最终以相关设计单位设计图为准。
7、本总图需相关部门审核批准后方可实施。